

社会福祉法人武蔵野療園 かみさぎホーム

簡易陰圧装置 仕様書

製品

No	品目	メーカー	数量	備考
1	簡易陰圧装置ライブ D-ZERO	フクダ電子	20式	

製品仕様

項目	内容
ブース 事項	CDCガイドラインに準拠していること
	ビニールは厚みが0.3mm以上あり防炎・静電加工されていること
	ブースのサイズが幅2,500×奥行2,000×高さ1,920mmであること
	ビニール、フレームは一度解体しても再度使用できること
	ダクトを介して排気すること
陰圧装置 事項	本体サイズは幅420×奥行360×高さ1100mm以下であること
	HEPAフィルタ・脱臭フィルタを内蔵していること
	紫外線殺菌ランプが内蔵されていること
	キャスター付きで移動させることができること
	異常状態を検知し、診断する機能を有すること
	処理風量が6.0m ³ /min以上あること